

VERBALE n°240

della seduta ordinaria del Consiglio dei Delegati del C.M.F. di Aldeno, tenutasi il giorno 19 dicembre 2013 ad ore 20.30, presso la sala riunioni della S.F.T. in via dei Pomari a Romagnano, con il seguente ordine del giorno:

1. lettura del verbale precedente;
2. valutazioni sulla manutenzione dell'opera di presa sul torrente Arione;
3. varie ed eventuali;

Il Presidente Coser Mauro, constatata e fatta constatare la validità della riunione, apre la seduta alla presenza dei Delegati Sigg. Battistotti Enzo, Beozzo Paolo, Bottura Giuseppe, Cont Arrigo, Gazza Ennio e Gottardi Matteo; Assistono i Revisori Sigg. Moratelli Claudio, Moratelli Ermanno; assente giustificato il Sig. Baldo Nicola.

ad 1 letto ed approvato il verbale nr 239.

ad 2 premesso che il Consorzio è titolare della concessione irrigua C/1072 sul torrente Arione in CC di Cimone per la portata di 100 lt/sec. e che attualmente necessita di manutenzione straordinaria sia sul sentiero d'accesso che è franato, sia sulla stessa opera di presa che non funziona regolarmente. C'è inoltre da tener presente che l'acqua arriva sempre sporca agli utilizzatori con intasamenti dei filtri sia negli impianti antibrina che in quelli a microjet. Questo argomento è stato più volte dibattuto negli ultimi anni al fine di trovare una soluzione che garantisca l'utilizzo di tale fonte visto e considerato che l'acqua del torrente è pressoché gratuita in quanto fornisce l'impianto per caduta.

Il Presidente presenta la relazione ed il preventivo della ditta Tecnoimpianti s.r.l. di Taio (TN) che vengono di seguito riassunti:

- ripristino e messa in sicurezza della strada di accesso alla briglia sul torrente con creazione di area di manovra;
- demolizione dei manufatti in cemento armato con conferimento in discarica;
- smontaggio paratoia esistente;
- fornitura e posa in opera nuova paratoia manuale, dim. 115x250 da posizionarsi a monte del nuovo canale;
- fornitura e posa in opera paratoia manuale, dim. 30x30 realizzata in profili e lamiera in acciaio inox da posizionarsi a valle del nuovo canale;
- realizzazione del nuovo canale con idonea pendenza per convogliamento dell'acqua alla nuova griglia;

- fornitura e posa in opera di griglia zincata autopulente a sistema "Coanda" di ml 2,50 completo di supporto acceleratore con traverse di bloccaggio; la griglia in acciaio inox AISI 304 sarà composta con profili longitudinali laminati a freddo con fessure da mm 1,00;
- fornitura e posa in opera nuova condotta in acciaio DN 350 catramato, lunghezza circa 6,00 ml, che collegherà la griglia alla condotta esistente;
- sostituzione del parapetto esistente dell'opera di presa con uno nuovo realizzato in acciaio inox;
- fornitura e posa in opera di grigliato metallico zincato sopra il canale per consentire l'accesso in sicurezza alla paratoia;
- realizzazione di scala con gradini in calcestruzzo per l'accesso all'opera di presa e formazione di scogliera con massi reperiti in loco per la protezione della condotta irrigua,
- Il tutto sarà completato entro la primavera 2014 con attrezzatura e mezzi propri.

Il costo complessivo per realizzare questa importante quanto fondamentale manutenzione dell'opera di presa è pari ad euro 85.000,00 IVA compresa. L'offerta, la relazione tecnica e gli elaborati progettuali sono depositati agli atti.

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione delibera ad unanimità di inserire nel prossimo bilancio di previsione 2014 il costo dell'opera, finanziandolo in parte con l'avanzo di amministrazione ed in parte con l'accensione di un piccolo mutuo in modo da diluire i costi su più anni ai consorziati. La questione sarà presentata dal Presidente anche nella prossima assemblea generale prevista per fine gennaio 2014.

ad 3 nulla

Ad ore 21,45 la seduta è dichiarata chiusa.

IL SEGRETARIO
Emiliano Beozzo

IL PRESIDENTE
Mauro Coser